



Produktbeschreibung

Richtlinie zur Lagerung und Zwischenlagerung von Auffangwannen im Hinblick auf Brandschutz, Arbeitsschutz und Umweltschutz nach PGS 15 (Schriftenreihe Gefahrstoffe):

Ein Lager muss so gebaut sein, dass ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeit gefährlich ist in einem Behälter gesammelt. Dazu muss der Sammelbehälter ein Fassungsvermögen von mindestens 110 % des größten Pakets haben. Wenn jedoch 10 % des Gesamtinhalts der Packstücke mehr als 110 % des Inhalts des größten Packstücks ausmachen, muss die Sammelkapazität 10 % des Gesamtinhalts der Packstücke zusammen betragen. Der Auffangbehälter muss gegenüber den gelagerten Flüssigkeiten ausreichend beständig sein.

Die Auffangkapazität gilt nur für Flüssigkeiten. Leere, ungereinigte Verpackungen zählen nicht. Die Sammeleinrichtung kann auch in einem Speicher realisiert werden. Die Wahl des Standortes für die Sammeleinrichtung kann von den gelagerten gefährlichen Flüssigkeiten abhängen. Kruizinga.nl haftet nicht für die Art der Nutzung!

Bitte beachten! Jegliche Form der Veränderung ist nicht erlaubt. Ist dies der Fall, erlöschen alle Regelungen.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu
Ausführung: für 1x 200 l Fass
Wände: Spritzschutzwand 3-seitig
Oberseite: 1000kg/m²
Farbe: orange
Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
Breite (mm): 755
Anwendung: Stapeln - Heben nicht zertifiziert
Auffangvolumen (Ltr): 225
Extra Spezifikationen: StawaR Geprüft

Typ: Auffangwanne
Material: Stahl
Boden: mit verzinktem Gitterrost
Subgruppe: Auffangwanne Stahl
RAL-Farbe: 2000
Länge (mm): 755
Höhe (mm): 1590
Gewicht (kg) : 112
Typnummer: 41G
EAN: 8719424007732

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code



